

Fiche n° : 2009-001

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	1050
Commune	Ixelles
Type de bâtiment	Appartements
Année de construction du bâtiment	2004
Année d'installation de la PAC	2004
Utilisation de la PAC	Combinée (ECS + chauffage)
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	470
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	400
Type de PAC	eau glycolée /eau
Captation de la chaleur (source froide)	sol (eau glycolée - sondes verticales)
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau (chauffage sol et mur chauffant)

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	15
Coefficient de performance (COP)* - [/]	
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Coordonnées du propriétaire

Nom	Renner
E-mail	
Téléphone	0496/47 11 52

Complément d'information

L'eau chaude sanitaire est produite en priorité par des panneaux solaire thermiques
La pompe à chaleur vient en complément si nécessaire
Des panneaux photovoltaïques sont également installés pour la production d'électricité
Un film présentant le bâtiment est disponible via l'adresse internet suivante :
http://www.dailymotion.com/video/xbcfpw_rue-de-londres-maison-des-cyclistes_lifestyle

Coordonnées de l'installateur

Nom	ARC&Style
E-mail	claude.rener@arcetstyle.be
Téléphone	0496/47 11 52