

Fiche n° : 2009-003

## PAC database

[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

Code Postal	7061
Commune	Casteau
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	1999
Année d'installation de la PAC	1999
Utilisation de la PAC	Chauffage
Surface chauffée par la PAC - [m <sup>2</sup> ]	128
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	0
Type de PAC	air/eau
Captation de la chaleur (source froide)	air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau (chauffage sol)

### Photos



### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	14
Coefficient de performance (COP)* - [/]	3.5
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Mono-énergétique

### Coordonnées du propriétaire

Nom	Michel
E-mail	fa480403@skynet.be
Téléphone	0495 185 869

### Complément d'information

Cette installation est suivie par l'Université de Mons  
Le COP saisonnier\* (SPF) pour la saison de chauffe 2007-2008 était de **2,99**  
Le COP saisonnier\* (SPF) pour la saison de chauffe 2008-2009 était de **3,16**

\* Définition du COP saisonnier :

<http://www.ef4.be/fr/pompes-a-chaaleur/aspects-techniques/coefficient-de-performance.html>

### Coordonnées de l'installateur

Nom	Géothermie Wallonie sprl
E-mail	tm@geothermie.be
Téléphone	065 33 51 67