

Fiche n° : 2009-006

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	1495
Commune	Villers-la-Ville
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	1970
Année d'installation de la PAC	2009
Utilisation de la PAC	Combinée (ECS + chauffage)
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	180
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	200
Type de PAC	air/eau
Captation de la chaleur (source froide)	air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau (radiateur)

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	16
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,22
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Mono-énergétique

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

Remplacement de la chaudière au mazout par une PAC avec ECS

Coordonnées de l'installateur

Nom	Delcon Philippe
E-mail	info@revamping.be
Téléphone	0475.72.90.08