

Fiche n° : 2010-001

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	4280
Commune	HANNUT
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	1890
Année d'installation de la PAC	2009
Utilisation de la PAC	chauffage
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	160
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	0
Type de PAC	air/eau
Captation de la chaleur (source froide)	air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau (radiateur)

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	16
Coefficient de performance (COP)* - [/]	2,88
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W65
Mode de fonctionnement de la PAC	Mono-énergétique

Coordonnées du propriétaire

Nom	MARCIN Bernard
E-mail	bernard.marcin@qualibel.com
Téléphone	0497/42 25 54

Complément d'information

Remplacement de la chaudière au mazout par une PAC Daikin HT, sans production d'eau chaude sanitaire.

Coordonnées de l'installateur*

Nom	ECO6
E-mail	info@eco6.eu
Téléphone	084/38 76 38

* installateur, concepteur, ...