

Fiche n° : 2010-002

## PAC database

[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

Code Postal	1330
Commune	Rixensart
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	1978
Année d'installation de la PAC	1978
Utilisation de la PAC	Chauffage
Surface chauffée par la PAC - [m <sup>2</sup> ]	180 m <sup>2</sup>
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	0
Type de PAC	air/air
Captation de la chaleur (source froide)	air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	air (réseau de distribution)

### Photos



### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	7,5
Coefficient de performance (COP)* - [/]	3,2
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/A20
Mode de fonctionnement de la PAC	Mono-énergétique

### Coordonnées du propriétaire

Nom	Cobut
E-mail	<a href="mailto:paul.cobut@skynet.be">paul.cobut@skynet.be</a>
Téléphone	

### Complément d'information

Villa 4 façades entièrement chauffée par une PAC air/air Westinghouse datant de 1978  
Appoint électrique 6kW  
Consommation annuelle moyenne PAC + appoint (compteurs séparés) 6400 kWh/an  
L'eau chaude sanitaire (200 litres accumalation) n'est pas produite par la PAC.

### Coordonnées de l'installateur\*

Nom	
E-mail	
Téléphone	

\* installateur, concepteur, ...