

Fiche n° : 2010-007

## PAC database

[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

Code Postal	5000
Commune	NAMUR
Type de bâtiment	Ecole
Année de construction du bâtiment	1990
Année d'installation de la PAC	2009
Utilisation de la PAC	Chauffage - climatisation
Surface chauffée par la PAC - [m <sup>2</sup> ]	250
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	0
Type de PAC	Air/Air
Captation de la chaleur (source froide)	Air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Air (cassette)

### Photos



### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	70
Coefficient de performance (COP)* - [/]	3,2
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/A20 (T° extér. 7°C - T° intér. 20°C)
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

### Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

### Complément d'information

L'installation assure le chauffage et la climatisation de 5 classes (250m<sup>2</sup>)

### Coordonnées de l'installateur\*

Nom	CLIMAIR sprl
E-mail	<a href="mailto:navez.marc@climair.be">navez.marc@climair.be</a>
Téléphone	081/58.81.31

\* installateur, concepteur, ...