

Fiche n° : 2010-009

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	1495
Commune	MARBAIS
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	1960
Année d'installation de la PAC	2009
Utilisation de la PAC	Combinée (ECS + chauffage)
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	200
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	126
Type de PAC	Air/Eau
Captation de la chaleur (source froide)	Air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Eau (radiateur)

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	18
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,12
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Bivalent parallèle

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

PAC HAUTE TEMPERATURE 18-9-60°

Coordonnées de l'installateur*

Nom	CLIMAIR sprl
E-mail	navez.marc@climair.be
Téléphone	081/58.81.31

* installateur, concepteur, ...