

Fiche n° : 2010-011

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	5300
Commune	VEZIN
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	1990
Année d'installation de la PAC	2009
Utilisation de la PAC	Combinée (ECS + chauffage)
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	180
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	126
Type de PAC	Air/Eau
Captation de la chaleur (source froide)	Air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Eau (radiateur)

Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	12
Coefficient de performance (COP)* - [/]	3,84
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A2/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Complément d'information

PAC HAUTE TEMPERATURE 12-6-60°

Photos



Coordonnées du propriétaire

Nom	Mr NAVEZ
E-mail	navez.marc@climair.be
Téléphone	081/58.81.31

Coordonnées de l'installateur*

Nom	CLIMAIR sprl
E-mail	navez.marc@climair.be
Téléphone	081/58.81.31

* installateur, concepteur, ...