

Fiche n° : 2010-018

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	5300
Commune	BOUSALE
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	Rénovation en 2010
Année d'installation de la PAC	2010
Utilisation de la PAC	Combinée (chauffage + ECS)
Surface chauffée par la PAC - [m²]	200
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	185
Type de PAC	Air/Eau
Captation de la chaleur (source froide)	Air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Eau (ventilo-convecteurs)

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	14
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,21
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W35 - (T° ext +7/ Eau +35)
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

Rénovation avec pompe à chaleur Mitsubishi de 14 kW (puissance constante jusque -15°C). Le groupe intérieur contient le module hydraulique pour la préparation d'eau chaude pour le chauffage et le ballon d'eau chaude sanitaire.

Coordonnées de l'installateur*

Nom	ENERGYTEC S.A.
E-mail	sales@energytec.be
Téléphone	081/242150

* installateur, concepteur, ...