

Fiche n° : 2010-020

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	1400
Commune	Nivelles
Type de bâtiment	Rez Commercial
Année de construction du bâtiment	2009
Année d'installation de la PAC	2009
Utilisation de la PAC	Chauffage et climatisation
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	655
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	/
Type de PAC	Air/Air
Captation de la chaleur (source froide)	Air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Air (réseau de distribution et multi-split)

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	2 x 14kW ; 2 x 12kW et 1 x 9,8kW
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,26 (12kW); 4,21 (14kW) et 4,87 (9,8kW)
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/ W35 (14kW et 12kW) et A7/A20 (9,8kW)
Mode de fonctionnement de la PAC	Mono Energétique

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

Ce bâtiment est composé d'un rez commercial et d'une réserve au sous-sol. Le chauffage est réalisé via 8 cassettes 4 voies au rez et 3 unités intérieures de type split au sous-sol.

Coordonnées de l'installateur*

Nom	ENERGYTEC S.A.
E-mail	sales@energytec.be
Téléphone	081/242150

* installateur, concepteur, ...