

Fiche n° : 2010-027

## PAC database

[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

Code Postal	1300
Commune	Wavre
Type de bâtiment	Bureaux
Année de construction du bâtiment	1970
Année d'installation de la PAC	2010
Utilisation de la PAC	Chauffage + ECS
Surface chauffée par la PAC - [m <sup>2</sup> ]	280
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	190
Type de PAC	Air/Eau
Captation de la chaleur (source froide)	Air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Eau (radiateurs)

### Photos



### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	33
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,2
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

### Coordonnées du propriétaire

Nom	Energy-Green
E-mail	
Téléphone	

### Complément d'information

L'eau chaude sanitaire est produite en bain-marie dans un ballon de 665 litres

### Coordonnées de l'installateur\*

Nom	Energy-Green Technic
E-mail	<a href="mailto:info@energy-green.eu">info@energy-green.eu</a>
Téléphone	+32 (0)10 233030

\* installateur, concepteur, ...