

Fiche n° : 2010-032

## PAC database

[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

Code Postal	5380
Commune	Fernelmont
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	Rénovation
Année d'installation de la PAC	2010
Utilisation de la PAC	Combinée (ECS + chauffage)
Surface chauffée par la PAC - [m <sup>2</sup> ]	
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	260
Type de PAC	air/eau
Captation de la chaleur (source froide)	air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau (radiateurs)

### Photos



### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	16
Coefficient de performance (COP)* - [/]	2,88
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W65
Mode de fonctionnement de la PAC	Mono-énergétique

### Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

### Complément d'information

Pompe à chaleur DAIKIN Altherma haute température.  
Ce type de pompe permet de chauffer de l'eau jusqu'à 80°C par -20°C extérieur.  
Le réseau de chauffe et les radiateurs sont inchangés.

### Coordonnées de l'installateur\*

Nom	ECO6
E-mail	<a href="mailto:info@eco6.eu">info@eco6.eu</a>
Téléphone	04/330.04.50

\* installateur, concepteur, ...