

Fiche n° : 2010-033

## PAC database

[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

Code Postal	6750
Commune	Musson
Type de bâtiment	Unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2005
Année d'installation de la PAC	sept-09
Utilisation de la PAC	Combinée (Chauffage et ECS)
Surface chauffée par la PAC - [m <sup>2</sup> ]	130 m <sup>2</sup>
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	500 L
Type de PAC	Air/Eau
Captation de la chaleur (source froide)	Air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Eau (Radiateur)

### Photos



### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	12
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,5
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A2/W50
Mode de fonctionnement de la PAC	Bivalent

### Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

### Complément d'information

--

### Coordonnées de l'installateur\*

Nom	Concept'EcoEnergy
E-mail	<a href="mailto:secretariat@conceptcoenergy.be">secretariat@conceptcoenergy.be</a>
Téléphone	063/386999

\* installateur, concepteur, ...