

Fiche n° : 2010-041

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	6820
Commune	Florenville
Type de bâtiment	Unifamiliale
Année de construction du bâtiment	
Année d'installation de la PAC	sept-09
Utilisation de la PAC	Chauffage et ECS
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	200 m ²
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	500 L
Type de PAC	Air/Eau
Captation de la chaleur (source froide)	Air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Eau (Radiateur)

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	16
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,5
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A2/W50
Mode de fonctionnement de la PAC	Bivalent

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

--

Coordonnées de l'installateur*

Nom	Concept'EcoEnergy
E-mail	secretariat@conceptcoenergy.be
Téléphone	063/386999

* installateur, concepteur, ...