

Fiche n° : 2011-005

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	L-7480
Commune	Tuntange
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2007
Année d'installation de la PAC	2008
Utilisation de la PAC	Combinée (ECS + chauffage)
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	264 m ²
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	400 L
Type de PAC	eau glycolée/eau
Captation de la chaleur (source froide)	Horizontal simple
Restitution de la chaleur (source chaude)	Plancher chauffant

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	9,9 KW
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,4
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	B0/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

Grande baies vitrées (+120 m²). Construction en bloc béton + façade isolante 12 cm.
Captage sur 320 m².

Coordonnées de l'installateur*

Nom	Thill Danny
E-mail	info@dannythill.be
Téléphone	063/227412

* installateur, concepteur, ...