

Fiche n° : 2011-014

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	6750
Commune	Mussy-la-Ville
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2009
Année d'installation de la PAC	2009
Utilisation de la PAC	Combinée (ECS + chauffage)
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	120m ²
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	400 L
Type de PAC	eau glycolée/eau
Captation de la chaleur (source froide)	Captage horizontal simple
Restitution de la chaleur (source chaude)	Plancher chauffant et mur

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	5,8KW
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,3
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	B0/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

Osature bois. Une partie réalisée en plancher chauffant, une partie en murs chauffant.
Captage sur 200 m².

Coordonnées de l'installateur*

Nom	Thill Danny
E-mail	info@dannythill.be
Téléphone	063/227412

* installateur, concepteur, ...