

Fiche n° : 2011-016

## PAC database

[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Code Postal   | 6700                       |
| Commune   | stockem                    |
| Type de bâtiment                                    | Immeuble de 6 appartements |
| Année de construction du bâtiment                   | 2008                       |
| Année d'installation de la PAC                      | 2008                       |
| Utilisation de la PAC                               | Combinée (ECS + chauffage) |
| Surface chauffée par la PAC - [m <sup>2</sup> ]     | 420 m <sup>2</sup>         |
| Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L] | 400 L                      |
| Type de PAC   | eau glycolée/eau           |
| Captation de la chaleur (source froide)             | Sondes verticales          |
| Restitution de la chaleur (source chaude)           | Plancher chauffant         |

### Photos



### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

|  |            |
|--|------------|
| Puissance thermique installée* - [kW]      | 13,4       |
| Coefficient de performance (COP)* - [/]    | 4,4        |
| * Conditions de températures (ex.: A2/W35) | B0/W35     |
| Mode de fonctionnement de la PAC           | Monovalent |

### Coordonnées du propriétaire

|           |  |
|-----------|--|
| Nom       |  |
| E-mail    |  |
| Téléphone |  |

### Complément d'information

|  |
|--|
|  |
|--|

### Coordonnées de l'installateur\*

|           |  |
|-----------|--|
| Nom       | Thill Danny  |
| E-mail    | <a href="mailto:info@dannythill.be">info@dannythill.be</a> |
| Téléphone | 063/227412   |

\* installateur, concepteur, ...