

Fiche n° : 2011-033

PAC database

www.ef4.be



Données générales

| | |
|---|----------------------------|
| Code Postal | B-6751 |
| Commune | Bande |
| Type de bâtiment | Maison unifamiliale |
| Année de construction du bâtiment | 2010 |
| Année d'installation de la PAC | 2010 |
| Utilisation de la PAC | Combinée (ECS + chauffage) |
| Surface chauffée par la PAC - [m ²] | 170 |
| Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L] | 400 |
| Type de PAC | eau glycolée/eau |
| Captation de la chaleur (source froide) | Horizontal simple |
| Restitution de la chaleur (source chaude) | Plancher chauffant |

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

| | |
|--|------------|
| Puissance thermique installée* - [kW] | 9,8KW |
| Coefficient de performance (COP)* - [/] | 4,5 |
| * Conditions de températures (ex.: A2/W35) | B0/W35 |
| Mode de fonctionnement de la PAC | Monovalent |

Coordonnées du propriétaire

| | |
|-----------|--|
| Nom | |
| E-mail | |
| Téléphone | |

Complément d'information

COP moyen annuel.

Coordonnées de l'installateur*

| | |
|-----------|--|
| Nom | Thill Danny |
| E-mail | info@dannythill.be |
| Téléphone | 063/227412 |

* installateur, concepteur, ...