

Fiche n° : 2011-037

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	6724
Commune	Houdemont
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2010
Année d'installation de la PAC	2010
Utilisation de la PAC	Combinée (ECS + chauffage)
Surface chauffée par la PAC - [m²]	173
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	400L
Type de PAC	eau glycolée/eau
Captation de la chaleur (source froide)	Horizontal simple
Restitution de la chaleur (source chaude)	Plancher chauffant

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	7,8KW
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,5
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	B0/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

--

Coordonnées de l'installateur*

Nom	Thill Danny
E-mail	info@dannythill.be
Téléphone	063/227412

* installateur, concepteur, ...