

Fiche n° : 2012-011

## PAC database

[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

Code Postal	4600
Commune	Visé
Type de bâtiment	maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2010
Année d'installation de la PAC	2010
Utilisation de la PAC	chauffage /ECS
Surface chauffée par la PAC - [m²]	117
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	300
Type de PAC	air/eau
Captation de la chaleur (source froide)	air
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau

### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	11,2
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,26
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	monovalant

### Complément d'information

Système Zoubadan : 100% de puissance thermodynamique à -15°C

### Photos



### Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

### Coordonnées de l'installateur\*

Nom	Climafroid S.A
E-mail	<a href="mailto:stephane.schouters@climafroid.be">stephane.schouters@climafroid.be</a>
Téléphone	0495/29 22 44

\* installateur, concepteur, ...