

Fiche n° : 2012-018

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	4607
Commune	Dalhem
Type de bâtiment	maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2010
Année d'installation de la PAC	2010
Utilisation de la PAC	chauffage /ECS
Surface chauffée par la PAC - [m²]	164
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	300
Type de PAC	air/eau
Captation de la chaleur (source froide)	air
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau


Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	13,8
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,21
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Complément d'information

Système Zubadan 100% de puissance thermodynamique à -15°C
Production ECS partiellement solaire

Photos



Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Coordonnées de l'installateur*

Nom	Climafroid S.A
E-mail	stephane.schouters@climafroid.be
Téléphone	0495/29 22 44

* installateur, concepteur, ...