

Fiche n° : 2012-022

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	4600
Commune	Richelle
Type de bâtiment	maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2010
Année d'installation de la PAC	2011
Utilisation de la PAC	chauffage/ECS
Surface chauffée par la PAC - [m²]	76
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	200
Type de PAC	air/eau
Captation de la chaleur (source froide)	air
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau

Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	8,6
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,19
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Complément d'information

Photos



Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Coordonnées de l'installateur*

Nom	Climafroid S.A
E-mail	stephane.schouters@climafroid.be
Téléphone	0495/29 22 44

* installateur, concepteur, ...