

Fiche n° : 2012-023

## PAC database


[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

Code Postal	4600
Commune	Visé
Type de bâtiment	maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2011
Année d'installation de la PAC	2012
Utilisation de la PAC	chauffage/ECS
Surface chauffée par la PAC - [m²]	140
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	200
Type de PAC	air/eau
Captation de la chaleur (source froide)	air
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau

### Photos



### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	10,3
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,31
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

### Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

### Complément d'information

Système Zubadan : 100% de puissance Thermodynamique à -15°C
---

### Coordonnées de l'installateur\*

Nom	Climafroid S.A
E-mail	<a href="mailto:stephane.schouters@climafroid.be">stephane.schouters@climafroid.be</a>
Téléphone	0495/29 22 44

\* installateur, concepteur, ...