

Fiche n° : 2012-024

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	4020
Commune	Liège
Type de bâtiment	Loft
Année de construction du bâtiment	1950
Année d'installation de la PAC	2012
Utilisation de la PAC	chauffage/ECS
Surface chauffée par la PAC - [m²]	149
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	200
Type de PAC	air/eau
Captation de la chaleur (source froide)	air
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau


Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	10,3
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,31
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Complément d'information

Système Zubadan : 100% de puissance Thermodynamique à -15°C

Photos



Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Coordonnées de l'installateur*

Nom	Climafroid S.A
E-mail	stephane.schouters@climafroid.be
Téléphone	0495/29 22 44

* installateur, concepteur, ...