

Fiche n° :

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	4970
Commune	Francorchamps
Type de bâtiment	Maison individuelle 4 façades
Année de construction du bâtiment	2001
Année d'installation de la PAC	2013
Utilisation de la PAC	(Chauffage + appoint chaudière) +ECS
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	210m ²
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	300L
Type de PAC	Air - eau
Captation de la chaleur (source froide)	Air dynamique
Restitution de la chaleur (source chaude)	Radiateurs

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	11,04 Kw
Coefficient de performance (COP)* - [A2/W35]	3,8
* Conditions de températures (A7/W55)	COP 3
Mode de fonctionnement de la PAC	Bivalent

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

Intallation d'une PAC air-eau Wamak AWK O 13 EVI en relève d'une chaudière au mazout pour alimenter les radiateurs et la production d'eau chaude sanitaire couplée avec de panneaux solaires.

Coordonnées de l'installateur*

Nom	EnRplanet
E-mail	info@enrplanet.com
Téléphone	(0) 472.334.972

* installateur, concepteur, ...