

Fiche n° :

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	
Commune	Beaufays
Type de bâtiment	Maison individuelle 4 façades
Année de construction du bâtiment	2012
Année d'installation de la PAC	2012
Utilisation de la PAC	Chauffage + ECS
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	220m ²
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	300L
Type de PAC	Eau glycolée - eau
Captation de la chaleur (source froide)	Sol - Panier géothermique
Restitution de la chaleur (source chaude)	Chauffage par le sol

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	18 Kw
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,5
* Conditions de températures (ex.: B0/W35)	
Mode de fonctionnement de la PAC	

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

Intallation d'une PAC Wamak 18 EVI avec système de captage par paniers géothermiques pour la production de chauffage et de l'eau chaude sanitaire.

Coordonnées de l'installateur*

Nom	EnRplanet
E-mail	info@enrplanet.com
Téléphone	(0)472334972

* installateur, concepteur, ...