

Fiche n° : 2014-001

## PAC database

[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

Code Postal	4450
Commune	Juprelle
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2010
Année d'installation de la PAC	2010
Utilisation de la PAC	Chauffage, ECS et Piscine
Surface chauffée par la PAC - [m <sup>2</sup> ]	200 m <sup>2</sup>
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	300l
Type de PAC	eau glycolée / eau
Captation de la chaleur (source froide)	sol (eau-glycolée - capteur horizontal)
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau (chauffage sol + radiateurs)

### Photos



### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	20 kw + 5 kw
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,3
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	B0/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

### Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

### Complément d'information

La PAC a été dimensionnée pour couvrir 100% des besoins de chauffage et le chauffage de la piscine  
Une deuxième PAC spécifique fut installée pour l'Eau Chaude Sanitaire  
L'installation est donc particulièrement économique.

### Coordonnées de l'installateur\*

Nom	STIC sprl
E-mail	<a href="mailto:secretariat@stic.be">secretariat@stic.be</a>
Téléphone	04 387 50 22

\* installateur, concepteur, ...