

Fiche n° : 2014-002

## PAC database

[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

Code Postal	4141
Commune	Louveigné
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2014
Année d'installation de la PAC	2014
Utilisation de la PAC	Combiné (Chauffage + ECS)
Surface chauffée par la PAC - [m <sup>2</sup> ]	186 m <sup>2</sup>
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	390l
Type de PAC	eau glycolée / eau
Captation de la chaleur (source froide)	sol (eau-glycolée - capteur horizontal)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Plancher chauffant + radiateur

### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	17 kw
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,7
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	B0/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

### Complément d'information

1 pompe à chaleur pour couvrir les besoins en chauffage, en ECS de la maison

### Photos



### Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

### Coordonnées de l'installateur\*

Nom	STIC sprl
E-mail	<a href="mailto:secretariat@stic.be">secretariat@stic.be</a>
Téléphone	04 387 50 22

\* installateur, concepteur, ...