

Fiche n° : 2014-004

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	4460
Commune	Grâce Hollogne
Type de bâtiment	Hall Industriel
Année de construction du bâtiment	2010
Année d'installation de la PAC	2010
Utilisation de la PAC	Combiné (Chauffage + ECS)
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	400m ² hall + 270m ² bureau
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	
Type de PAC	eau glycolée / eau
Captation de la chaleur (source froide)	Air +sol (eau glycolée - horizontal)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Chauffage sol + radiateur

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	28kw + 6,2kw + 11kw
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,57
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

--

Coordonnées de l'installateur*

Nom	STIC sprl
E-mail	secretariat@stic.be
Téléphone	04 387 50 22

* installateur, concepteur, ...