

Fiche n° : 2014-009

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	4890
Commune	Thimister
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2012
Année d'installation de la PAC	2012
Utilisation de la PAC	Combiné (Chauffage + ECS)
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	160 m ²
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	390l
Type de PAC	eau glycolée / eau
Captation de la chaleur (source froide)	sol (eau-glycolée - capteur horizontal)
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau (chauffage sol)

Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	13 kw
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,9
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	B0/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Complément d'information

La pompe à chaleur a été dimensionnée pour couvrir 100% des besoins de chauffage

L'installation est donc particulièrement économique.

Photos



Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Coordonnées de l'installateur*

Nom	STIC sprl
E-mail	secretariat@stic.be
Téléphone	04 387 50 22

* installateur, concepteur, ...