

Fiche n° : 2014-10

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	1300
Commune	Limal
Type de bâtiment	Hall Industriel
Année de construction du bâtiment	2008
Année d'installation de la PAC	2008
Utilisation de la PAC	Chauffage sol
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	3 300 m ²
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	
Type de PAC	eau glycolée/ eau
Captation de la chaleur (source froide)	
Restitution de la chaleur (source chaude)	Chauffage sol

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	2 x 109 kw
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,9
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	B0/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Bivalent (+ gaz)

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

2 pompes à chaleur pour couvrir les besoins en chauffage + chaudière au gaz d'appoint

Coordonnées de l'installateur*

Nom	STIC sprl
E-mail	secretariat@stic.be
Téléphone	04 387 50 22

* installateur, concepteur, ...