

Fiche n° : 2014-015

## PAC database

[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

Code Postal	4140
Commune	Sprimont
Type de bâtiment	6 Appartements
Année de construction du bâtiment	2012
Année d'installation de la PAC	2012
Utilisation de la PAC	Chauffage
Surface chauffée par la PAC - [m <sup>2</sup> ]	450 m <sup>2</sup>
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	
Type de PAC	air / eau
Captation de la chaleur (source froide)	air (dynamique)
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau (chauffage sol)

### Photos



### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	2 x 18,5 kw
Coefficient de performance (COP)* - [/]	3,8
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	A7/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

### Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

### Complément d'information

La pompe à chaleur a été dimensionnée pour couvrir 100% des besoins de chauffage

### Coordonnées de l'installateur\*

Nom	STIC sprl
E-mail	<a href="mailto:secretariat@stic.be">secretariat@stic.be</a>
Téléphone	04 387 50 22

\* installateur, concepteur, ...