

Fiche n° : 2014-013

PAC database


www.ef4.be



Données générales

Code Postal	5590
Commune	Ciney
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2009 - 2012
Année d'installation de la PAC	2009 - 2012
Utilisation de la PAC	Combiné (Chauffage + ECS+piscine)
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	170 m ²
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	300 l
Type de PAC	eau glycolée / eau
Captation de la chaleur (source froide)	sol (eau-glycolée - capteur horizontal)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Chauffage sol

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	12 + 5 + 17 KW
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,3 + 4,7
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	B0/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

1 pompe à chaleur pour couvrir les besoins en chauffage, une pour l'ECS de la maison et une pour la piscine

Nous nous sommes aussi occupé de la déshumidification du local piscine

Coordonnées de l'installateur*

Nom	STIC sprl
E-mail	secretariat@stic.be
Téléphone	04 387 50 22

* installateur, concepteur, ...