

Fiche n° : 2014-014

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	4218
Commune	Couthuin
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2011
Année d'installation de la PAC	2011
Utilisation de la PAC	Chauffage et ECS
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	120 m ²
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	300l
Type de PAC	eau glycolée / eau
Captation de la chaleur (source froide)	sol (eau-glycolée - capteur horizontal)
Restitution de la chaleur (source chaude)	eau (chauffage sol)

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	10 kw
Coefficient de performance (COP)* - [/]	5,5
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	B0/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

La pompe à chaleur a été dimensionnée pour couvrir 100% des besoins de chauffage
Une deuxième PAC spécifique fut installée pour l'Eau Chaude Sanitaire
L'installation est donc particulièrement économique.

Coordonnées de l'installateur*

Nom	STIC sprl
E-mail	secretariat@stic.be
Téléphone	04 387 50 22

* installateur, concepteur, ...