

Fiche n° : 2014-015

PAC database

www.ef4.be



Données générales

Code Postal	1160
Commune	Bruxelles
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	1950 + 2013
Année d'installation de la PAC	2013
Utilisation de la PAC	Combiné (Chauffage + ECS)
Surface chauffée par la PAC - [m ²]	186 m ²
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	390l
Type de PAC	eau glycolée / eau
Captation de la chaleur (source froide)	sol (eau-glycolée - capteur vertical)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Plancher chauffant + radiateur

Photos



Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	17 kw
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,7
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	B0/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

Complément d'information

1 pompe à chaleur pour couvrir les besoins en chauffage, en ECS de la maison + piscine extérieure

Coordonnées de l'installateur*

Nom	STIC sprl
E-mail	secretariat@stic.be
Téléphone	04 387 50 22

* installateur, concepteur, ...