

Fiche n° : 2014-019

## PAC database

[www.ef4.be](http://www.ef4.be)



### Données générales

Code Postal	1310
Commune	La Hulpe
Type de bâtiment	Maison unifamiliale
Année de construction du bâtiment	2010
Année d'installation de la PAC	2010
Utilisation de la PAC	Combiné (Chauffage + ECS)
Surface chauffée par la PAC - [m <sup>2</sup> ]	336 m <sup>2</sup>
Volume du ballon d'Eau chaude sanitaire (ECS) - [L]	300 l
Type de PAC	eau glycolée / eau
Captation de la chaleur (source froide)	sol (eau-glycolée - capteur horizontal)
Restitution de la chaleur (source chaude)	Plancher chauffant + seches serviettes

### Photos



### Données techniques relatives à la pompe à chaleur

Puissance thermique installée* - [kW]	32,6 KW
Coefficient de performance (COP)* - [/]	4,2
* Conditions de températures (ex.: A2/W35)	B0/W35
Mode de fonctionnement de la PAC	Monovalent

### Coordonnées du propriétaire

Nom	
E-mail	
Téléphone	

### Complément d'information

1 pompe à chaleur pour couvrir les besoins en chauffage, en ECS de la maison  
la piscine intérieure de la maison et la déshumidification

### Coordonnées de l'installateur\*

Nom	STIC sprl
E-mail	<a href="mailto:secretariat@stic.be">secretariat@stic.be</a>
Téléphone	04 387 50 22

\* installateur, concepteur, ...